

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ
НОВОШАХТИНСКЕ, МЯСНИКОВСКОМ, РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМ РАЙОНАХ
(наименование территории)

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в
г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 179

«15» ноября 2018 г.

Место выдачи предписания: г.Новошахтинск, ул.Зорге,3
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском,
Родионово-Несветайском районах, выдавшего предписание: **ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.Новошахтинске,
Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Дьяконова Ирина Ивановна**

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Родионово-Несветайского района детский сад «Аленушка», Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, с.Плато-Ивановка, ул.Добровольского,9 ИНН 6130004127

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было **выявлено при проверке:**

1.деревянные конструкции окон изношены, плохо функционируют, не производится
немедленная замена разбитых стеклопалотен (ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемическом благополучии населения», п.п.4.15-4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»)

2.пищеблок не обеспечен достаточным количеством разделочных цельнометаллических
столов (п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

3.санитарно-техническое состояние помещений требует проведения капитального ремонта
(штукатурный слой местами нарушен, половое покрытие изношено)(ст.24 Федерального закона от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», п.5.1-5.2 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»);

4. В спальне на радиаторах отсутствуют ограждающие устройства (ст.24 Федерального закона
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», п.8.3 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»)

5. Не осуществляется контроль параметров относительной влажности в помещениях с
пребыванием детей (ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения», п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»)

6. Не ведется первая часть журнала учета работы бактерицидного облучателя отсутствуют сведения: наименование и габариты помещения, дата ввода ультрафиолетовой бактерицидной установки в эксплуатацию, тип ультрафиолетовой бактерицидной установки, наличие средств индивидуальной защиты (лицевые маски, очки, перчатки), условия обеззараживания (в присутствии или отсутствии людей), длительность и режим облучения (непрерывный или повторно-кратковременный и интервал между сеансами облучения), вид микроорганизма (санитарно-показательный или иной), срок замены ламп, не произведен расчет режима работы бактерицидных облучателей в соответствии с действующим нормам (п.1 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СП 3.1/3.2.1346-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 5.11. (табл. 3), приложение №3 Руководство 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»);

7. не обеспечено наличие твердого покрытия на въезде на территорию образовательного учреждения (п.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

8. на пищеблоке отсутствуют воздушные разрывы между моечной ванной и верхом приемной воронки канализации (п.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.9 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

9. не представлены документы, подтверждающие факты дезинфекции емкостей, предназначенной для хранения воды (п.1 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СП 3.1/3.2.1346-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»)

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1) обеспечить отопительные приборы ограждающими устройствами, выполненными из материалов не оказывающих вредного воздействия на человека

Срок исполнения – 23.09.2019г

2) Обеспечить проведение капитального ремонта здания и всех помещений образовательного учреждения.

Срок исполнения – 10.08.2020г.

3) Обеспечить на пищеблоке наличие воздушных разрывов между моечной ванной и верхом приемной воронки канализации

Срок исполнения – 23.09.2019г

4) Обеспечить замену окон в здании образовательного учреждения, замену разбитых стекол производить немедленно

Срок исполнения-10.08.2020г.

5) обеспечить пищеблок достаточным количеством разделочных цельнометаллических столов;

Срок исполнения- 10.08.2020г.

6) обеспечить наличие твердого покрытия на въезде на территорию образовательного учреждения;

Срок исполнения-10.08.2020г.

7) осуществлять контроль параметров относительной влажности в помещениях с пребыванием детей;

Срок исполнения-23.09.2019г.

8) Обеспечить проведение дезинфекции емкостей, предназначенной для хранения воды, с последующим заполнением актов дезинфекции установленной формы

Срок исполнения-23.09.2019г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **до 23.09.2019г, 10.08.2020г.**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Ведущий специалист-эксперт

Дьяконова И.И.

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: «15» август 2018 г.

Зверев Алексей И.С. Пасадисер
(руководитель (должностное лицо, руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель)

Исмаилов С.И.
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« » 20 г. по адресу: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884098

Владелец Жукова Светлана Владимировна

Действителен с 27.08.2024 по 27.08.2025