



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел: 8(863) 240-67-66.

факс: 8(863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**
ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 346580.
Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 40/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Родионово-Несветайского района детский сад «Аленушка»**

Руководителю

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Родионово-Несветайского района детский сад «Аленушка»**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Родионово-Несветайского района по пожарному надзору от «25» ноября 2019 года, №40, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин «10» декабря 2019 г. проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - главным государственным инспектором Родионово-Несветайского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Марченко Н.В. объекта защиты – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Родионово-Несветайского района детский сад «Аленушка», расположенного по адресу(ам): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Платово-Ивановка, ул. Добровольского 9а, совместно с заведующим МБДОУ Родионово-Несветайского района детский сад «Аленушка» Жуковой С.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не обеспечено в полном объеме хранение исполнительных документов на системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре).	п.61 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме»	01.10.2020г.	<i>Целиковская В. Юрьевна</i>
2.	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности - не обеспечено наличие <u>эвакуационного освещения</u> на путях эвакуации из здания и помещений образовательного учреждения.	п.33; п.43 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»; ст.4 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.6.22 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.7.74 СНиП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение»	01.10.2020г.	
3.	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - допускается применение отделочных материалов для стен на путях эвакуации (бумажными обоями) без соответствующих документов, подтверждающих пожарную опасность данных материалов (сертификатов пожарной безопасности).	п.33; п.43 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»; ст.4 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.6.25 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.10.2020г.	
4.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.33;	01.10.2020г.	

	(в части объемно-планировочных решений) – применены горючие материалы на пути эвакуации из здания образовательного учреждения (центральный вход) – деревянная пристройка (веранда) V степени огнестойкости.	№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст. 151; СНиП II-A.5-62 табл.1,2, прил.1; СНиП II-64-80 п.3.16; СНиП 2.01.02-85* табл. 1, табл.2, п.п. ,1.8, 1.1, 1.2; СНиП 21.01.97 * табл.1, табл.4, п.п.6.4, 7.1, 7.4		
5.	На объекте защиты имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре, не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (не соответствует размер 600x400 мм., не обеспечено выполнение в фотолюминесцентном исполнении или с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника водоснабжения.	п.7 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390; ч.3 ст.4, ст. 151 №123- ФЗ от 22.07.2008г; п.4.5, п.6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п.4.3, п.6.1.4, п.6.1.2.3 ГОСТ Р 12.4.026-2015	01.10.2020г.	
6.	На объекте защиты не оборудованы здание и помещения столовой и котельной системами противопожарной защиты - автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч.4 ст. 4, ст.54, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; НПБ 110-03 табл.1 п.9, НПБ 104-03 табл. 2 п.6	01.10.2020г.	
7.	Не обеспечено наличие на дверях производственного назначения (помещение с расположенным отопительным газовым оборудованием) категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.№390; ст.27 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2020г.	
8.	Не обеспечено наличие источников наружного противопожарного водоснабжения для здания детского сада.	ст.4, ст. 151 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г.; п.2.11, п.2.13, п.9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».	01.10.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в

соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР
по Родионово-Несветайскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору)
капитан внутренней службы
Н.В. Марченко



«27» декабря 2019г.

**С предписанием ознакомлен (-а)
Предписание для исполнения получил:**

Заведующий
МБДОУ Родионово-Несветайского
района детский сад «Колокольчик»
С.В. Жукова



Пометка об отказе ознакомления с предписанием, либо отказе совершения подписи: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884098

Владелец Жукова Светлана Владимировна

Действителен с 27.08.2024 по 27.08.2025