

Информация
о результатах устранения выявленных Главным управлением МЧС России по Ростовской области нарушений
в 2019 году
в МБДОУ детском саду «Алёнушка»

№ п \ п	Наименование о/у	Наименование нарушений	Срок исполнени	Устранение нарушений я	Не устраненные нарушения
1	МБДОУ детский сад «Алёнушка	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещённости – не обеспечено наличие эвакуационного освещения на путях эвакуации из здания и помещений образовательного учреждения.	01.10.2020г.	Устранено в установленн ый срок	-
2		На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в части объёмно-планировочных решений) – применены горючие материалы на пути эвакуации из	01.10.2020г.	Устранено в установленн ый срок	

		здания образовательного учреждения (центральный вход) – деревянная пристройка (веранда) V степени огнестойкости			
3		На объекте защиты не оборудованы здание и помещения столовой и котельной системами противопожарной защиты – автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.	01.10.2020г.	Устранено в установленный срок	
4		На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности – допускается применение отделочных материалов для стен на путях эвакуации (бумажными обоями) без соответствующих документов, подтверждающих пожарную опасность данных материалов(сертификатов пожарной безопасности)	01.10.2020г.	Устранено в установленный срок	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Жукова Светлана Владимировна

Действителен с 27.03.2021 по 27.03.2022